



03.09.2008 11:53:02 Uhr

## Wasserwerk Winsen

Analysewerte des Trinkwassers des Wasserwerkes Winsen  
(versorgt die Gemeinden Winsen und Hambühren)

Inhaltsstoffe	Werte des Trinkwassers mg/l	Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l
Arsen	<0,0005	0,01
Blei	<0,004	0,025
Cadmium	<0,0002	0,005
Calcium	19	ohne
Chlorid	19	250
Chrom	<0,003	0,05
Cyanid	<0,03	0,05
Eisen	<0,1	0,2
Fluorid	<0,2	1,5
Kalium	2	ohne
Magnesium	6,5	ohne
Mangan	<0,02	0,05
Natrium	13	200
Nickel	<0,004	0,02
Nitrat	<1	50
Nitrit	<0,005	0,5
Quecksilber	<0,0005	ohne
Leitfähigkeit		
µS/cm	222	2500
ph-Wert	8,13	6,5 - 9,5
Wassertemperatur	9,8° C	ohne
Gesamthärte	0,74 mmol/l	
Härtebereich	1	

Stand: April 2007

[zurück](#)